

# OBEC RUDINA

Č.j.:536/2020-03

Rudina dňa 23.09.2020

Vybavuje :

Ing. Vacháľková, č.t. 041 433 9350

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	<b>Stredoslovenská Distribučná a.s. , IČO 36 442 151</b>
Adresa	<b>Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina</b>

podal dňa 19.08.2020 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Miroslava Mackovčáka návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu : „ 8049- Rudina- Rieky- zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty“ na pozemkoch KNC 1890, 2818, 1845, 2817, 2844, 1889 v katastrálnom území Rudina, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.07.2018 pod č.j. 236/2018-02 a zmena stavby dňa 28.03.2019 pod č.j. 83/2019-02 .

**Obec Rudina**, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien a doplnkov , po preskúmaní Vášho návrhu a na základe ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 22.09.2020 podľa ust. § 82 odst.1 stavebného zákona

#### **p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y**

**„ 8049- Rudina- Rieky- zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty“ na pozemkoch KNC 1890, 2818, 1845, 2817, 2844, 1889 v katastrálnom území Rudina**

**Stavba obsahuje :** Predmetom stavby je výstavba nového VN nadzemného distribučného vedenia pre novú jednotlípovú TS a výstavba NN podzemného distribučného rozvodu pre nové odberné miesta.

**Stavebný úrad určuje podľa ust. § 82 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej stavu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. Dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších noviel a doplnkov.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky a revízie zariadení podľa osobitných predpisov.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené**

**Odôvodnenie:**

Dňa 19.08.2020 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ : Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442151 v zastúpení spln. zástupcu Miroslava Mackovčáka návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniiovú stavbu,, 8049- Rudina- Rieky- zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty“ na pozemkoch KNC 1890, 2818, 1845, 2817, 2844, 1889 v katastrálnom území Rudina, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.07.2018 pod č.j. 236/2018-02 a zmena stavby dňa 28.03.2019 pod č.j. 83/2019-02.

Tunajší stavebný úrad na základe návrhu stavebníka oznámil verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania a pozval všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním oznámením zo dňa 26.08.2020 pod č.j. 536/2020-01. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 22.09.2020.

Ku kolaudačnému konaniu boli doložené tieto doklady:

- splnomocnenie
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby ( alebo jej dokončenej časti) + stavebný denník
- doklad o likvidácii odpadov
- technicko - geodetická dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Karol Petrovský (autorizovaný geodet)
- odborné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia č. 206000591/06/2020/EZ/US, ktoré vyhotovil technický skúšobný ústav Piešťany š.p. dňa 19.06.2020 s celkovým záverom : zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku. Na základe tohto odborného stanoviska zároveň vydala osvedčenie o úradnej skúške.
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 07/02/2020, vykonanej v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., podľa STN 33 2000-6 a STN 33 1500, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. zo dňa 11.02.2020 s celkovým posudkom : revidované novovybudované elektrické zariadenie vyhovuje požiadavkám bezpečnosti technických zariadení a je schopné bezpečnej prevádzky.

V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky zo strany dotknutých orgánov a účastníkov konania.

V kolaudačnom konaní boli oznámené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

Dňa 02.09.2020 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Inšpektorátu práce Žilina zo dňa 02.09.2020 pod č.j. IPZA/IPZA\_OBOZP/BEZ/2020/1218-2 v ktorom konštatuje, že sa kolaudačného konania nezúčastní a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Dňa 22.09. 2020 bolo doručené stanovisko OR HaZZ v Čadci zo dňa 22.09.2020 pod č.j. ORHZ-CA2-2020/000359-002 v ktorom OR HaZZ v Čadci s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Návrh bol posúdený a preskúmaný v súlade s ust. §81 stavebného zákona. V konaní sa na základe predložených dokladov a vykonanej obhliadky zistilo, že skutočné realizovanie stavby a jej užívanie neohrozuje verejné záujmy.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch , v znení neskorších noviel 60 eur bol uhradený pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov kolaudačného konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať účastníci konania odvolanie na Obec Rudina / adresa: Obecný úrad Rudina č.s. 442, 023 31 Rudina/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



František Hruška ~~zást. starosta~~

Ing. Anna Mičianová  
starostka obce

### **Rozhodnutie sa doručí:**

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou vzhľadom na to že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm.d) stavebného zákona a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Rudina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : ..... 28. SEP 2020 ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce  
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

### Doručí sa :

1. Účastníkom konania v intenciách ust. §26 ods. 2 správneho poriadku verejnou vyhláškou , vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods.3 písm. d) stavebného zákona

### Prizvaným na kolaudačné konanie :

3. EUB s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš / projektant/
4. Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /zhotoviteľ/

### Dotknutým orgánom:

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
10. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
11. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
12. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. , Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 92180 Piešťany
14. Obec Rudina, 023 31 Rudina č.s. 442

Co.: spis